

材料及工程實驗室-台中

## 驗報告

報告編號:TB-16-05466X

C-16-19586

數:1 OF

報告日期:105年10月06日

名 稱:自測 工 程

包 商:----承

委 託 位:鴻佳國際股份有限公司

商:----料 供 廠

稱:複合木質地板 8 mm (Modern Plank) 品 名 樣

員:鴻佳國際股份有限公司-黃淑琴 送 驗 人

件 期:105年09月23日 收 日

期:105年09月23日~105年10月06日 試 驗 日

註:1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責 未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

## 果: 驗 結

備

試驗項目	試驗結果		CNS 7614(1994) 防焰二級規範值		三十世分人工
火源加熱時間 (sec)	60				CNS - 7614(1994) A法
餘焰時間 (sec)	0.0	≦ 1	≦ 5	≦ 5	
餘燼時間 (sec)	0.0	≦ 60	≦ 60	≦ 60	
炭化長度 (cm)	4.7	≦ 5	≦ 10	≦ 15	

註:1. 樣品平均厚度 8.1 mm

2.試驗者: 周上筆

3. 樣品厚度大於CNS 7614(1994)所規定之允許最大厚度,故無法出具TAF標誌之報告

-----oOo-----

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <a href="http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx">http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx</a> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <a href="http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-an TWB9834411